



Vertraglicher Druck und Temperatur an Einspeisepunkten

gemäß

§ 7 Anlage 2 der „Geschäftsbedingungen für den Ein- und Ausspeisevertrag“,
der aktuell auf der OGE-Homepage (www.oge.net) veröffentlichten gültigen Version

und

Ziffer 5 der „Technischen Mindestanforderungen an Netzanschlüsse und Gas-Druckregel- und -
Messanlagen am Gasnetz der Open Grid Europe GmbH“ (TMA),
der aktuell auf der OGE-Homepage (www.oge.net) veröffentlichten gültigen Version

Essen, 10.12.2024

Gültig für Transporte ab 01.01.2025, 06:00 Uhr

ENTRY / Einspeisepunkt	vertraglicher Druck	vertragliche Temperatur
	[barg]	[°C]
Dornum	84,0	≥ 2,0
Ellund	54,0	
Emden EPT	49,0	≥ 2,0
Engerhufe	84,0	
Friedeburg-Etzel, Schienenstrang, EGL	84,0	
Friedeburg-Etzel, Bitzenlander Weg 4	84,0	
Friedeburg-Etzel, Bitzenlander Weg 2	84,0	
Friedeburg-Etzel, Bitzenlander Weg 3, Speicher	84,0	
Friedeburg-Etzel, Schienenstrang, S A L, EGL	84,0	
Haiming 2 7F	100,0	
Haren (Ems), Forststraße (H2)	20,0	≥ 5,0
Merzig, Waldwieser Straße (Biogas)	4,0	≥ 5,0
Speicher Bierwang	80,0	
Oberkappel	49,0	
Speicher Breitbrunn	80,0	
Speicher Epe H	84,0	
Speicher Epe L	84,0	
Speicher Gronau-Epe H1	84,0	
Speicher Gronau-Epe L1	84,0	
Speicher Gronau-Epe L2	84,0	
Speicher Haiming 3-Haidach	100,0	
Überackern	50,0	≥ 2,0
Wilhelmshaven, LNG-Terminal 1	94,0	≥ 8,0
Wilhelmshaven, LNG-Terminal 2	94,0	≥ 8,0